

9. Dane i informacje dotyczące sieci:

- sieć elektroenergetyczna wyposażona jest w automatyki SPZ i SZR, które mogą powodować przerwy w zasilaniu trwające do kilku sekund.
- układ pracy sieci ENEA Operator Sp. z o.o. nn TN-C,
- rozdział instalacji odbiorcy z układu TN-C na TN-S powinien być realizowany w instalacji odbiorczej – punkt ten należy uziemić,

10. Uwagi dodatkowe.

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 nr 75, poz 690). Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.
2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji standardów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyień częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, łącznego czasu przerw w ciągu roku oraz przerw jednorazowej zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
3. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich określenia

Uwaga:

Szczegóły na etapie projektowania uzgodnić w RD Leszno.

Załącznik:

- dwa egzemplarze umowy przyłączeniowej,

Warunki opracował:

Specjalista d/s Rozwoju

Krzysztof Matuszewski

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI LESZNO
DYREKTOR

Ryszard Pietek

(Kierownik)